



## С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ **ОБЯВЯВА:** инициатива на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, гр. Търговище за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – шахтов кладенец ШК „Селския” изграден в поземлен имот с идентификатор №51024.13.100 по КККР на с. Надарево, общ. Търговище, обл. Търговище.

<b>1. Цел на заявеното използване на водите:</b>	<b>Обществено питейно - битово водоснабдяване</b>
<b>2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт</b> <b>2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.</b>	<b>BG2G000000Q004 - Порови води в кватернера на река Врана</b> <b>ПВТ е оценено в добро количествено и лошо химично състояние по показател нитрати. В ПУРБ 2016-2021г., с цел запазване на доброто количествено състояние и подобряване на химично състояние, са предвидени конкретни мерки за постигане на добро състояние на водите и в тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия:</b> <b>1. Да предприеме действия за учредяване и приемането на СОЗ.“</b> <b>2. Да спазва забраните и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземните съоръжения/системи.</b> <b>3. Да изследва химичния състав на черпените подземни води през 2023г. и на всеки 6 години след това по следните показатели – арсен, кадмий, олово, живак, тетрахлоретилен, трихлоретилен.</b> <b>4. Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконови актове.</b> <b>Съгласно ПУРН 2016-2021г. имотът, в който е изградено водовземното съоръжения и обекта на водоснабдяване: с.Надарево, община Търговище</b>

	<p>не е попадат в определен район със значителен потенциален риск от наводнения в ЧРБУ.</p> <p><b>В ПоМ на ПУРН няма заложен конкретни мерки.</b></p>
<p><b>3. Водовземни съоръжения</b></p> <p><b>ЕКАТТЕ</b></p>	<p>шахтов кладенец: ШК „Селския”, с дълбочина 8,0м, изграден в поземлен имот с идентификатор №51024.13.100 по КККР на с. Надарево, общ. Търговище, обл. Търговище.</p> <p><b>51024</b></p>
<p>4. Място на използване на водите, населено място</p>	<p><b>За обществено питейно - битово водоснабдяване на с. Надарево, община Търговище, област Търговище.</b></p>
<p><b>5. Проектни параметри на използването:</b></p> <p><b>- количество на водите</b></p> <p><b>- понижение на водното ниво</b></p> <p><b>- годишно водно количество</b></p> <p><b>- минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект</b></p>	<p>средноденоношен дебит = 1,1 л/с</p> <p>Максимален дебит: 4,8 л/с</p> <p>Максимално експлоатационно понижение: <math>S_{\text{макс. доп.}} = 2,78 \text{ м}</math> ДВН = 5,78м</p> <p>35 000м<sup>3</sup>/год.</p> <p>35 000м<sup>3</sup>/год.</p>
<p><b>6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:</b></p>	<p><b>- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;</b></p> <p><b>- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.</b></p>
<p><b>7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:</b></p>	<p>Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна, ул. „Александър Дякович“ № 33.</p> <p>Срок – 14 дни от датата на обявяването.</p>

**инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА**

*Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“*