



С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ **ОБЯВЯВА:** инициативата на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН“ ООД, гр. Шумен за водовземане на подземни води от шахтов кладенец Янково (ШК „Янково“)

1. Цел на заявеното използване на водите:	Обществено питейно-битово водоснабдяване
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт	BG2G000000Q004 Кватернерен водоносен хоризонт
3. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация.	<p>Подземно водно тяло с код BG2G000000Q004 - Порови води в кватернера на река Врана е оценено в добро количествено и лошо химично състояние по показател нитрати. В ПУРБ 2016-2021г., с цел запазване на доброто количествено състояние и подобряване на химично състояние, са предвидени конкретни мерки за постигане на добро състояние на водите.</p> <p>В тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия:</p> <ul style="list-style-type: none">- „Да изследва химичния състав на черпените подземни води през 2023г. и на всеки 6 години след това по следните показатели – арсен, кадмий, олово, живак, тетрахлоретилен, трихлоретилен“.- „За намаляване на водовземането, чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване, да се предприемат действия по изграждане на нови водопроводи и елементи от водоснабдителната и реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване“.- „Да спазва забраните и ограниченията за изпълнение дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземното съоръжение, съгласно Заповед № 79/28.11.2011г. за учредяване на СОЗ“. <p>Съгласно ПУРН 2016-2021г. имотът, в който е изградено водоземното съоръжение и обекта на водоснабдяване: с. Янково, община Смядово, обл. Шумен попадат в определен район със значителен потенциален риск от наводнения в ЧРБУ.</p> <p>В ПоМ на ПУРН има заложена конкретна мярка имаща отношение към водоземането:</p> <p>Прекратяване на водоземане или налагане на забрана за ползване за питейно-битови цели от</p>

	водоземни съоръжения за подземни води при констатирано замърсяване на добиваната вода вследствие на наводнения.
4. Водоземни съоръжения ЕКАТТЕ	Шахтов кладенец Янково (ШК „Янково“) изграден в поземлен имот с идентификатор №87429.26.217 по КККР на с. Янково, общ. Смядово, обл. Шумен, ЕКАТТЕ 87429.
5. Място на използване на водите, населено място ЕКАТТЕ	За обществено питейно – битово водоснабдяване на с. Янково, община Смядово, област Шумен. ЕКАТТЕ 87429
6. Проектни параметри на използването: - количество на водите - понижение на водното ниво - годишен обем на черпене - минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект	Средноденонощен дебит: увеличение от 1,36 л/сек на 4,0 л/сек. Максимален дебит: 16,0 л/с Максимално експлоатационно понижение: Смакс. = 0,26 м увеличение от 43 000 куб.м/год на 126 144 куб.м/год. 94 608 м3/г
7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	- отчитане и плащане такса за използваните количества вода; - ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.
8. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ №33 Срок – 14 дни от датата на обявяването.

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“