



С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ **ОБЯВЯВА:** инициатива на „ТЕМПО ТРАНС“ ЕООД, гр. Варна за издаване на разрешително за водоземане от подземни води чрез ново водоземно съоръжение – тръбен кладенец, предвиден да бъде изграден в имот с идентификатор №10135.4040.27, м. „Трошеви ниви“, район „Владислав Варненчик“, по КККР на гр. Варна, собственост на „ТЕМПО ТРАНС“ ЕООД.

| | |
|--|---|
| 1. Цел на заявеното използване на водите: | „водоснабдяване за други цели“ (приготвяне на бетонови разтвори за производствена дейност) |
| 2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт 2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13. | BG2G000000N018 Карстово-порови води в неоген - миоцен -сармат Изгрев-Варна -Ботево-Батово ПВТ е оценено в добро количествено и лошо химично състояние по показания нитрати. В ПУРБ 2016-2021г., с цел запазване на доброто състояние на водите от ПВТ са предвидени конкретни мерки. В тази връзка в разрешителното ще бъде поставено условие: - „Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконови актове.“ По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021г.: Територията на водоземното съоръжение не попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР. В ПоМ на ПУРН няма заложили конкретни мерки имащи отношение към инвестиционното предложение, но са предвидени мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление. |
| 3. Водоземни съоръжения | Тръбен кладенец, предвиден да бъде изграден в имот с идентификатор №10135.4040.27, м. „Трошеви ниви“, район „Владислав Варненчик“, по КККР на гр. Варна, общ. Варна |
| 4. Място на използване на водите, населено място | За приготвяне на бетонови разтвори за производствена дейност на „ТЕМПО ТРАНС“ ЕООД, гр. Варна, намиращ се имот с идентификатор №10135.4040.27, м. „Трошеви ниви“, район „Владислав Варненчик“, по КККР на гр. Варна, общ. Варна |

| | |
|---|---|
| <p>5. Проектни параметри на използването:</p> <ul style="list-style-type: none"> - количество на водите - понижение на водното ниво <p>Годишен обем на черпене:</p> <ul style="list-style-type: none"> - минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект | <p>Средноденонощен дебит - 0,7 л/сек,</p> <p>Максимално експлоатационно понижение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - конструктивно определено – 10,28 м <p>22 075 м³/г.</p> <p>50 м³/д.</p> |
| <p>6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:</p> | <ul style="list-style-type: none"> - отчитане и плащане такса за използваните количества вода; - ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели. |
| <p>7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:</p> | <p>Басейнова дирекция „Черноморски район“</p> <p>гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33.</p> <p>Срок – 14 дни от датата на обявяването.</p> |

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“