



С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ **ОБЯВЯВА:** инициатива на Община Аврен за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец тръбен кладенец ТК-1 „Садово-Община Аврен“, предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор 65125.61.1 по КККР на с. Садово, м. „КРАЙ СЕЛОТО“, общ. Аврен, обл. Варна, собственост на Община Аврен.

<p>1. Цел на заявеното използване на водите:</p>	<p>Обществено питейно-битово водоснабдяване</p>
<p>2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт</p> <p>2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.</p>	<p>BG2G000000N019 - Порови води в неоген - миоцен Галата- Долен чифлик</p> <p>ПВТ е оценено в добро количествено и добро химично състояние. В ПУРБ 2016-2021г., с цел запазване на доброто количествено и химично състояние, са предвидени конкретни мерки. В разрешителното ще бъдат поставени условия:</p> <p>„Ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно-битово водоснабдяване на населението“</p> <p>„Изграждане на СОЗ около съоръжението за ПВВ, съгласно действащото законодателство“</p> <p>„Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземното съоръжение.</p> <p>„За намаляване на водовземането, чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване, да се предприемат действия по изграждане на нови водопроводи и елементи от водоснабдителната и реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване“</p> <p>Съгласно ПУРН 2016-2021г., поземлен имот №65125.61.1 по КККР на с. Садово, м. „КРАЙ СЕЛОТО“, общ. Аврен, обл. Варна, в който се предвижда да бъде изградено водовземното съоръжение не попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения.</p> <p>В ПоМ на ПУРН няма заложени конкретни мерки, но са предвидени основни мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление:</p> <p>„Прекратяване на водовземане или налагане на забрана за ползване за питейно-битови цели от водовземни съоръжения за подземни или повърхностни води при констатирано замърсяване на добиваната вода вседствие на наводнения“</p>

3. Водоземни съоръжения	Тръбен кладенец ТК-1 „Садово-Община Аврен“, предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор 65125.61.1 по КККР на с. Садово, м. „КРАЙ СЕЛОТО“, общ. Аврен, обл. Варна, собственост на Община Аврен.
4. Място на използване на водите, населено място	Предвиденият за изграждане ТК-1 „Садово-Община Аврен“ ще бъде предназначен за питейно-битово водоснабдяване на с. Садово, общ. Аврен, обл. Варна.
5. Проектни параметри на използването: - количество на водите - понижение на водното ниво Годишен обем на черпене: - минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект	Средноденонощен дебит – 1,4 л/сек, Максимален дебит – 3,0 л/сек Максимално експлоатационно понижение: 2,22 м 43 800м ³ /г. 35 040 м ³ /г.
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	- отчитане и плащане такса за използваните количества вода; - ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.
7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Черноморски район“ гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33. Срок – 14 дни от датата на обявяването.

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“