



**С Ъ О Б Щ Е Н И Е**

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ **ОБЯВЯВА:** инициативата на “Еко Агро“ АД за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец ТК „Еко Агро-Преспа“, изграден в поземлен имот с идентификатор 58270.24.32 по КККР на с. Преспа, м. „Мешесъртъ“, общ. Балчик, обл. Добрич, собственост на „Албена“ АД, с декларация за съгласие за ползване на съоръжението.

<p>1. Цел на заявеното използване на водите:</p>	<p>„самостоятелно водоснабдяване на напояване на земеделски култури“</p>
<p>2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт</p> <p>2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.</p>	<p><b>BG2G000000N044 - Карстово-порови води в неоген -сармат СИ Добруджа</b></p> <p>ПВТ е оценено в добро количествено и лошо химично състояние по показатели NO3 и Mg. В ПУРБ 2016-2021г., с цел запазване на доброто количествено и химично състояние, са предвидени конкретни мерки.</p> <p>В тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- „Забрана за торене в определени периоди от време съгласно „Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати на МЗГ“</li><li>- „Забрана за извършване на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества“;</li><li>- „Прилагане на приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвими зони“;</li><li>- „Прилагане на Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнението на проекти по ПРСР“;</li><li>- „Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита“;</li><li>- „Да спазва забраните и ограниченията за изпълнение дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ).</li></ul> <p>По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021г. Територията на водовземното съоръжение поземлен имот с идентификатор 58270.24.32 и обектът на водоснабдяване, поземлени имоти с идентификатори 58270.25.6, 58270.24.12, 58270.24.17, 58270.24.18, 58270.24.32, 58270.24.33 и 58270.24.30 по КККР на с. Преспа, общ. Балчик, обл. Добрич, не попадат в определен район със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР и в актуализираните РЗПРН, съгласно Заповед №РД-803/10.08.2021г. на Министъра на ОСВ, но са предвидени основни мерки за намаляване на риска от наводнения на</p>

	<p>ниво район за басейново управление.</p> <p>Допълнителна информация е представена в раздел „ПУРН“, Приложение №18 „Програма от мерки за РЗПРН и Приложение №26 „Мерки за изпълнение при прилагане на ПУРН, съгласно Становище по екологична оценка №2-1/2016г. на МОСВ, публикувана на интернет страницата на БДЧР.</p>
<p><b>3. Водоземни съоръжения</b></p> <p><b>ЕКАТТЕ</b></p>	<p>Тръбен кладенец ТК „Еко Агро-Преспа“, с дълбочина 97м, изграден в поземлен имот с идентификатор 58270.24.32 по КККР на с. Преспа, м. „Мешесъртъ“, общ. Балчик, обл. Добрич, собственост на „Албена“ АД, с декларация за съгласие за ползване на съоръжението.</p> <p><b>58270</b></p>
<p><b>4. Място на използване на водите, населено място</b></p>	<p>Водоземането е необходимо за напояване на 486,319 дка земеделски култури (царевица, сливи и ябълки) в поземлени имоти с идентификатори 58270.25.6, 58270.24.12, 58270.24.17, 58270.24.18, 58270.24.32, 58270.24.33 и 58270.24.30 по КККР на с. Преспа, общ. Балчик, обл. Добрич.</p>
<p><b>5. Проектни параметри на използването:</b></p> <p>- количество на водите</p> <p>- понижение на водното ниво</p> <p>- годишно водно количество</p> <p>- минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект</p>	<p>Средноденоношен дебит: 4,0 л/с сезонно 180 дни от 01.05 до 31.10 (1,98 л/с годишно)</p> <p>Максимален дебит: <math>Q_{\max} = 5,0</math> л/сек.  <math>S_{\max. \text{ експ}} = 5\text{м}</math>  СВН = 58,40м  ДВН = 63,4м</p> <p>62 482 м<sup>3</sup>/Год</p> <p>49 985,6 м<sup>3</sup>/Год</p>
<p><b>6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:</b></p>	<p>- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;</p> <p>- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.</p>
<p><b>7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:</b></p>	<p>Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33.</p> <p>Срок – 14 дни от датата на обявяването.</p>

**X**

Директор на  
БД "Черноморски район"